

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CELLES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	23 hab	34 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0.275	0.48
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,32 € / m3	1,46 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	110
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	10,31 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Points de curage fréquen du réseau	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	0
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité		
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
FOZIERES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	115 hab	115 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,22€/m3	1,44 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100	100
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100	100
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100	100
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	0	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	64,54 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20%
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,2 ans	9 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	0 %	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LE BOSC

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	1049 hab	962 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	2	2
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1.6	1.014
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	0,97€/m3	2,42 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	75.00 %	75%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	86.00 %	86%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	458,11 € HT	499,05 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	75.00 %	75%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,3 ans	16 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	19;01 %
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE CAYLAR

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	411 hab	408 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,72€/m3	1,79 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	115
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	112,45 € HT	186,13 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	3	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	1.16%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	21,8 ans	16 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	8.27%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LE PUECH

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	50 hab	83 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3	1, 54 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	83,50 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	10.07 %	12.31%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	20,4 ans	78,5 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LES PLANS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	191 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	Raccordement step Lodève
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	Raccordement step Lodève
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Raccordement step Lodève
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	Raccordement step Lodève
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	97,47 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	Raccordement step Lodève
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	5,5 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %

NC : Non communiqué

2022
188 hab
0
Raccordement step Lodève
1, 54 € / m3
100%
105
100%
Raccordement step Lodève
Raccordement step Lodève
Raccordement step Lodève
0
0
0
0
Raccordement step Lodève
20
10.1
52.29%
0%

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LODEVE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	7459 hab	6300 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	112	100
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,41€/m3	1,56 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	97.00 %	97%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	30	115
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	2562,7 € HT	5880,97 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	2	2
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.53 %	0.53%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100.00%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,8 ans	9,5 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	9 %	0.11%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0.00%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
OLMET ET VILLECUN

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	27 hab	25 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3	1,54 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	61,88 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,3 ans	66,4 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	27.60%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ROQUEREDONDE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	181 hab	78 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1.65	0.624
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3	1,54 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	25.00 %	25%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	25.00 %	25%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	53,13 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	25.00 %	25%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	7 ans	13,1 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT ETIENNE DE GOURGAS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	286 hab	285 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0.442
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,61€/m3	1,79 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	177,32 € HT	0 €
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	4,7 ans	15,4 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	24.48%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	550 hab	358 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,64€/m3	1,81 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	214,58 € HT	0 €
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	2	2
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,8 ans	2,7 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	36%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT MAURICE NAVACELLES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	167 hab	164 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	2.4	4.7
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,20€/m3	1,33 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	87.00 %	87%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	87.00 %	87%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	67,87 € HT	404,79 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	1.80 %	1.80 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	87.00 %	87%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	14.4	15,3 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	39.63%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT PRIVAT

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	391 hab	266 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	4.4	3.64
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,50€/m3	1,66 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	23.00 %	23.00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	23.00 %	23.00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	138,06 € HT	67,84 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	33.00 %	33%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0	0
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	55.60%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SORBS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	37 hab	59 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0.33	0.884
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,64€/m3	1,81 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	82.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	12,30 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	200
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0	0
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	15.73%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
USCLAS DU BOSC

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	205 hab	124 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,68€/m3	2,09 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	0.00 %	0%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	0.00 %	0%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0.936
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	74,52 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0%
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	0.00 %	0%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	2,6 ans	3,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	143 hab	143 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0.6	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,43€/m3	1,58 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	80.00 %	80%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	0.00 %	0%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	0%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	62,90 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	0%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,3 ans	1,4 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LAUROUX

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	136 hab	137 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	-	0.17
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,31€/m3	1,85 € HT
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	69,20 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	2.93 %	2, 93 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6 ans	9,3 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	40%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LE CROS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	46 hab	45 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	2.5	1.35
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,55€/m3	1,71 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	18,30 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	2%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0 ans	0 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	35.38%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LES RIVES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	109 hab	109 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,04€/m3	2,25 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	49,27 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	8,1 ans	10,7 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	141 hab	140 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,01€/m3	2,1 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	53,56 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	22,9 ans	25,5 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	11.35%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
POUJOLS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	105 hab	99 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,52€/m3	1,68 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	NC	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	0	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	58,55 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0%
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	20.00 %	5%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,8 ans	16,6 ans%
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	34%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT MICHEL

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	50 hab	63 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1.43	0.416
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	0,81€/m3	1,45 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100.00 %	100%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	17,29 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0.00 %	0%
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0 an	0 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	0%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT PIERRE DE LA FAGE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	93 hab	71 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,14€/m3	1,26 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	44,25 € HT	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	5,9 ans	9,6 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	36.68%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SOUMONT

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	107 hab	76 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,43€/m3	1,58 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	60,65 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0	0%
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	200
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	11,4 ans	42,6 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC	57.01%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SOUBES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	805 hab	455 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,86€/m3	2,06 € / m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100.00 %	100%
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95	105
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100.00 %	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100.00 %	100%
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%	-
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	310,4 € HT	0 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0.00 %	0%
P252.2	Points de curage fréquent du réseau	1	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0.00 %	0%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100.00 %	100%
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	4,8 ans	8,6 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	15 %	47%
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0.00 %	0%

NC : Non communiqué